

阜外医院新大楼 UPS 蓄电池招标文件

一、概述

- 1、招标单位：中国医学科学院阜外医院
- 2、工程名称：新大楼 UPS 蓄电池
- 3、联系人：吴春国
- 4、联系电话：88398280

二、UPS 蓄电池规格型号及数量

序号	规格型号	单位	数量	备注
1	12V17AH	节	512	10KVA UPS 不间断电源共计 32 台，每台 16 节蓄电池
2	12V26AH	节	60	30KVA UPS 不间断电源共计 2 台，每台 30 节蓄电池
	合计		572	

注：1、所有 UPS 蓄电池中标方负责按招标方要求的时间和数量送至指定地点存放。

2、UPS 蓄电池中标方负责按招标方要求的时间、数量、地点分别进行安装并将原有的电池拆除、清理外运。新电池安装完成后应立即配合招标方进行电池质量检测，发现不合格中标方无条件更换，直至合格为止，否则招标方拒绝付款。

3、开标前组织实地踏勘，确认具体数量及内容，此次招标范围为单次更换所需蓄电池的规格及数量。

三、投标方资格

1、投标单位必须是独立法人企业。

2、销售的产品应是知名进口品牌，所有产品必须有国家权威机构质量监督检验中心的检验报告，并应在全国多家三甲医院有良好的销售业绩。

3、生产厂家须取得 ISO14001 环境体系认证和 ISO9001，ISO9002 质量体系认证。

4、投标商必须供货原装正品、配置与我方需求具体描述一致的货物，不接受产品推荐，投标商不得以市场无货为由更改设备配置、品牌及型号。为确保供货质量和售后服务，本次招标限北京有销售及服务网点的投标商，投标商须为设备厂商的有效授权代理商，并提供该项目原厂商售后服务承诺函，开标时以附件形式提交，供货时提供原件。要求投标商在竞价时对用户需求全部进行实质性响应。

四、具体技术要求

特别说明：所有 UPS 蓄电池必须使用进口品牌，电池品牌为 CSB 、GNB、阳光等纯进口品牌。

电池通过 ISO9002, 9001, 14001 认证，通过 UL 安全认证。中国信息产业部，电力工业部认证。12V26AH 电池内阻 ≤ 9.4 毫欧，电池重量 ≥ 9.18 kg，12V17AH 内阻 ≤ 16 毫欧，电池重量 ≥ 5.5 kg，

采用全阻燃材料，槽盖与槽壳密封采用双重热力封边技术，活性物质采用 99.99%的纯铅；电池一致性要求在交付安装前和连续浮

充 3 个月后，电池组中最大和最小单只电池电压不超过 150mv；
电池隔板采用超细玻璃纤维膜，而非微孔硬橡胶和烧结式 PVC 隔板；要求机械强度高，吸附力强，耐酸腐蚀，耐氧化。

12V26AH 电池最大充电电流：12A

最大放电电流：350A/5 秒

100%放电循环次数 \geq 260 次

12V17AH 电池最大充电电流：5.1A

最大放电电流：230A/5 秒

100%放电循环次数 \geq 260 次

五、投标报价及现场踏勘

1、各投标单位根据招标文件要求如实报出最优惠价格（拦标价：14.3 万元）。

2、所有报价应包含设备费用、运输保险费用、安装调试费用、所以电池安装线缆费用、与各 UPS 联调费用、按用户要求在保修期内上门维修费用、税金等所有费用。

3、报价前需现场踏勘考察。

4、质保期：两年。

六、投标文件含的内容

1、投标单位执照、资质、法人委托书、参加投标人员的身份证；

2、投标报价必须加盖单位印章，法人委托书需盖章签字；

3、有保修承诺、安全承诺等；

4、投标文件密封、封口处加盖印章。

七、付款方式

付款方式：所有电池到现场并安装调试验收合格后付款95%，质保期满后付5%。

八、招标文件领取与开标

领取日期：2018年11月6日（领取日当天上午现场踏勘）

开标时间：2018年11月14日

送达地点：后勤保障处会议室

九、开标

招标方成立评标小组，根据各投标单位实力、施工组织设计、投标报价、承诺，确定中标单位，院纪检监察处负责全过程监督。

十、评标

评标办法：采用综合评标法。

中国医学科学院阜外医院

2018年11月6日