

阜外医院王字楼制冷机组维保招标文件

一、概述

1. 招标单位：中国医学科学院阜外医院
2. 工程名称：王字楼制冷机组维保
3. 联系人：吴春国
4. 联系电话：88398280

二、项目内容

工程概况：我院王字楼设备型号、类型、数量如下表：

序号	机组型号	参数	数量	安装位置
1	水冷螺杆机 30XW1401	制冷量：1443.7kw 输入功率：242.3kw 冷却水进口温度：30℃	2	王字楼地下 空调机房
2	斯频德 DX-M2662-E	冷却能力： 1730000kcal/h 处理水量：346m ³ /h 电动机：7.5kw × 2	2	王字楼顶楼
3	冷却水水处理（杀菌灭藻剂、缓释阻垢剂）		1	王字楼水冷 机组

注：如有与上表不符处，以现场实际勘查为准。

三、投标方资格

投标人应提交证明其具有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。具体包括：

1. 企业法人营业执照（复印件，代理商的）
2. 企业税务登记证证书证（复印件，代理商的）
3. 法人代表授权委托书
4. 经销商（作为代理）的资格声明
5. 投标人不应与“在本次招标中，为设计编制技术规格、评标方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。
6. 投标方应具有突发事件处理的能力，并能够保证在事故后 2 小时内派相关人员到场处理。

四、具体技术要求

1. 运行期内每月对设备提供 2 次定期检查服务。
2. 对每台设备提供 1 次年度保养清洗服务，包含冷却塔。
3. 对中央空调冷却水系统进行专业处理。
4. 水处理用盐甲方提供，其他药液乙方承担。
5. 提供维护保养所需的材料。
6. 每次服务结束，乙方向业主呈交维修保养合格验收单，如需要，提出必要的修理意见及更换零配件的要求。维保期间，1000 元以下零配件乙方承担，1000 元以上零配件甲方承担。
7. 指导业主所属的操作人员，业主或其代理人正确的操作方法，并进行基本的操作培训，以使各设备保持在最佳运行状态。
8. 对突发性的机组故障，提供紧急检查服务。

五、投标报价及现场踏勘

1. 各投标单位根据招标文件要求如实报出最优惠价格。（拦标价：

9.8 万元)

2. 所有报价应含材料费、人工费、利润，安全措施费，税金等。
3. 报价前需现场踏勘，考察。

六、投标文件含的内容

1. 投标单位执照、资质、法人委托书、参加投标人员的身份证。
2. 投标报价必须加盖单位印章，法人委托书需盖章签字。
3. 有保修承诺、售后服务承诺等。
4. 投标文件密封，封口处加盖印章，投标文件一式两份。

七、付款方式

1. 合同签订执行半年后付合同总额的 50%。
2. 合同结束后支付合同额剩余 50%。

八、 招标文件领取与开标

1. 领取日期：2018 年 11 月 6 日（领取日当天下午现场踏勘）
2. 开标日期：另行通知
3. 开标地点：后勤保障处会议室

九、开标

招标方成立评标小组，根据各投标单位实力、投标报价、承诺，确定中标单位，院纪检监察处、审计处负责过程监督。

十、评标

评标办法：综合评标法

中国医学科学院阜外医院

2018 年 11 月 6 日