

## 阜外医院配电室高压设备检测招标文件

### 一、概述

- 1、招标单位：中国医学科学院阜外医院
- 2、工程名称：配电室高压设备检测
- 3、联系人：吴春国
- 4、联系电话：88398280

### 二、项目内容

不停电情况下对以下高压设备进行非接触式检测：

高压柜：24 面（总配电室 20 面、科研楼配电室 4 面）

变压器：8 台（总配电室 6 台、科研楼配电室 2 台）

高压电缆：14 根（进线 2 根，出线 12 根）

注：1、利用局放检测仪 3dB 20MHZ-100MHZ 频带，检测变压器绝缘系统中绝缘性能薄弱位置，导电部分有无尖端有无放电现象。超过 $\geq 20\text{dB}$  表明有严重的放电现象， $\geq 5\text{dB}-\leq 19\text{dB}$  表明设备内存在灰尘或异物等造成的放电。

2、利用红外成像仪对无遮挡导电部位进行温度检测，部分设备可以进行解锁检测。

3、开标前组织实地踏勘，确认具体数量及内容。

### 三、投标方资格

1. 投标人必须在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)注册，具有独立承担民事责任的能力，本项目不接受联合体；

2. 投标人具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书；

3. 投标人必须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人；

4. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

#### **四、具体技术要求**

检测内容：高压设备有无放电、发热等现象

检测依据：GB/T7354 局部放电测量

DL/T664 带电设备红外诊断应用导则

#### **五、投标报价及现场踏勘**

1、各投标单位根据招标文件要求如实报出最优惠价格（拦标价：9万元）。

2、所有报价应包含所有费用。

3、报价前需现场踏勘考察。

#### **六、投标文件含的内容**

1、投标单位执照、资质、法人委托书、参加投标人员的身份证；

2、投标报价必须加盖单位印章，法人委托书需盖章签字；

3、有保修承诺、安全承诺等；

4、投标文件密封、封口处加盖印章。

#### **七、付款方式**

付款方式：检测完成并出具检测报告，协助招标方将可能存

在的问题整改完毕后支付合同价款的 100%。

## 八、招标文件领取与开标

领取日期：2018 年 11 月 6 日（领取日当天上午现场踏勘）

开标时间：2018 年 11 月 14 日

送达地点：后勤保障处会议室

## 九、开标

招标方成立评标小组，根据各投标单位实力、施工组织设计、投标报价、承诺，确定中标单位，院纪检监察处负责全过程监督。

## 十、评标

评标办法：采用综合评标法。

中国医学科学院阜外医院

2018 年 11 月 5 日