

中国医学科学院阜外医院发电机组维保

招标文件

一、概述

- 1、招标单位：中国医学科学院阜外医院
- 2、项目名称：发电机组维保
- 3、联系人：王春雨 吴春国
- 4、联系电话：010-88398280

二、项目概况

- 1、服务年限：1年
- 2、维保范围：阜外医院本部及北楼共4台柴油发电机组维护保养和6台发电机组带载测试。
- 3、维保要求：维保期内，对设备进行两次半年大保养，更换三滤、机油、防冻液等耗材。四次季度保养，十二次常规保养，一次模拟负载带载测试（模拟负载带载测试共6台机组包含本部新大楼2台）服务以及不限次的现场应急服务。

三、对投标人及投标文件的要求

投标人应提交证明其具有资格参加投标和中标后有履行能力的文件，并作为其投标文件的一部分。具体包括：

- 1、投标人必须在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）注册，具有独立承担民事责任的能力，本项目不接受联合体；
- 2、投标人必须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人；
- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 4、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年（2015年至今）内没有骗取中标、严重违约及重大责任事故；

四、对投标方的要求

- 1、对维保厂家售后服务要求需提供7*24小时服务，设备出现运行故障时，专业工程师1小时内到达现场解决一般故障，8小时内解决大型故障，24小时内解决复杂故障。
- 2、每次维保需出具厂家的维保报告，并经甲方签字确认。

3、每次测试需出具真实的测试报告，对测试中发现的设备故障及隐患，及时向甲方报告并提出合理的整改方案，并在第一时间内解决设备故障及隐患。

五、设备基本参数

6 台赛瓦特柴油发电机组

主要清单：

名称	额定功率	数量	备注
赛瓦特柴油发电机组	200KW 机组	2 台	科研楼 1 台，环氧乙烷 1 台
	500KW 机组	1 台	北楼
	1000KW 机组	2 台	新大楼机组，在免费维保期内，需要带载测试
	1800KW 机组	1 台	接扩建配电室

注：具体情况以现场踏勘及院方要求为准。

六、投标报价及现场踏勘

1. 各投标单位根据招标文件要求，结合实际情况和项目需求如实报出最优惠价格（项目拦标价：25.5 万元）。

2. 投标报价应为含人工费、运输费、安装费、调试费、验收费、利润、安全措施费、税金等在内全部费用。

3. 投标前各投标人可自行组织现场踏勘。

七、对投标厂家专业资格要求

参与维保投标厂家必须具有本投标项目的合法经营资质，提供类似项目的相关业绩证明材料，且必须具有赛瓦特公司的服务授权。

八、投标文件包含的内容

1. 投标单位营业执照、资质证书、法人委托书、参加投标人员的身份证。

2. 投标报价必须加盖单位印章，法人委托书需盖章签字。

3. 有施工方案、维保承诺、项目人员构成、类似施工业绩等内容。

4. 投标文件密封，封口处加盖印章，投标文件一式叁份，一正 2 副。

九、付款方式

服务期半年后付第一次款，完成后付第二次款。

十、招标文件领取与开标

1、领取日期：2019 年 3 月 6 日（领取日当天上午现场踏勘）。

2、开标时间：2019 年 3 月 13 日上午 9：00。

3、开标地点：后勤保障处会议室。

十一、开标

招标方成立评标小组，根据各投标单位实力、投标方案及报价、类似业绩、承诺确定中标单位，院纪检监察处，审计处负责过程监督。

十二、评标

1. 评标办法：综合评标法。
2. 中标结果只通知中标单位。

中国医学科学院阜外医院

2019年3月6日