

# 中国医学科学院阜外医院新大楼 30KVA UPS 蓄电池

## 招标文件

### 一、概述

- 1、招标单位：中国医学科学院阜外医院
- 2、工程名称：新大楼 UPS 蓄电池
- 3、联系人：王春雨 吴春国
- 4、联系电话：010-88398280

### 二、项目概况

- 1、安装地点：阜外医院新大楼楼内
- 2、电池质量及验收符合国家最新现行施工和验收规范。
- 3、电池质保期：两年。

### 三、UPS 蓄电池规格型号及数量

序号	规格型号	单位	数量	备注
1	12V40AH	节	420	30KVA UPS 不间断电源共计 14 台，每台 30 节蓄电池
	合计		420	

注：1、所有 UPS 蓄电池中标方负责按招标方要求的时间和数量送至指定地点存放。

2、UPS 蓄电池中标方负责按招标方要求的时间、数量、地点分别进行安装并将原有的电池拆除、清理外运。新电池安装完成后应立即配合招标方进行电池质量检测，发现不合格中标方无条件更换，直至合格为止，否则甲方拒绝付款。

3、开标前组织实地踏勘，确认具体数量及内容，此次招标范围为单次更换所需蓄电池的规格及数量，具体现场情况以实际现场为准。

### 四、对投标人要求

1、根据中华人民共和国法律注册的法人或者其他组织或者具有中国国籍的自然人，有能力提供完成本项目所需求的设计、货物及服务能力的投标人。

2、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备如下条件：

- (1) 投标人必须在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)注册的独立法人企业；
- (2) 投标人具有独立承担民事责任的能力；
- (3) 投标人必须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人；
- (4) 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (5) 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (6) 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大责任事故；
- (7) 法律、行政法规规定的其他条件。

(8) 投标方应具有及时的售后服务和到场维修能力，并能够保证在设备故障或者运行异常发生后，2 小时内派相关专业技术人员到场处理解决。

3、投标方负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本包中同时参选。

4、本项目不接受联合体投标。

5、该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变主要技术负责人。中标人派驻现场的主要技术负责人等人员与投标文件承诺不符的，视同转包。

6、材料及设备均需符合国家颁发的现行标准和设计要求。

7、企业信誉和财务状况良好，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

8、项目关系到医院供电安全生产，考虑供配电特殊性，投标人应具备医院类似项目的配电项目工程施工业绩与丰富经验，以及专业技术装备及服务技能。

## 五、具体技术要求

1、生产的产品应是知名进口品牌，所有产品必须有国家权威机构质量监督检验中心的检验报告，并应在全国多家三甲医院有良好的销售业绩。特别说明：所有 UPS 蓄电池必须使用进口品牌，电池品牌为 CSB 、GNB、阳光等纯进口品牌。

2、生产厂家须取得 ISO14001 环境体系认证和 ISO9001，ISO9002 质量体系认证。

3、投标商必须供货原装正品、配置与我方需求具体描述一致的货物，不接受产品推荐，投标商不得以市场无货为由更改设备配置、品牌及型号。为确保供货质量和售后服务，本次竞价限北京有销售及服务网点的投标商，投标商须为设备厂商的有效授权代理商，并提供该项目原厂售后服务承诺函，竞价时以附件形式上传电子版，供货时提供原件。要求投标商在竞价时对用户需求全部进行实质性响应。

4、电池通过 ISO9002, 9001, 14001 认证，通过 UL 安全认证。中国信息产业部，电力工业部认证。12V40AH 电池内阻 $\leq 8.7$ 毫欧，电池重量 $\geq 14.5$ kg。

5、采用全阻燃材料，槽盖与槽壳密封采用双重热力封边技术，活性物质采用 99.99% 的纯铅；电池一致性要求在交付安装前和连续浮充 3 个月后，电池组中最大和最小单只电池电压不超过 150mv；电池隔板采用超细玻璃纤维膜，而非微孔硬橡胶和烧结式 PVC 隔板；要求机械强度高，吸附力强，耐酸腐蚀，抗氧化。

6、12V40AH 电池最大充电电流：12A

7、最大放电电流：400A/5 秒

8、100%放电循环次数 $\geq 260$ 次

## 六、投标报价及现场踏勘

1、各投标单位根据招标文件要求如实报出最优惠价格（单次更换以上品牌及数量电池的拦标价：21 万元）。

2、所有报价应包含设备费用、运输保险费用、安装调试费用、所以电池安装线缆费用、与各 UPS 联调费用、按用户要求在保修期内上门维修费用、税金等所有费用。

3、投标前各投标人可自行组织现场踏勘。

## 七、投标文件含的内容

投标人应提交证明其具有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。文件具体包括：

1、投标报价（格式自拟）；

2、法定代表人执加盖企业公章的本人身份证复印件或授权委托人持法定代表人授权委托书原件（加盖企业公章及法定代表人签字），加盖企业公章的授权委托人身份证复印件；

3、企业营业执照(或三证合一，或五证合一)、组织机构代码证、税务登记证、相关经营资质（复印件加盖公章）；

4、企业规模、公司法人、地址、联系电话等基本情况介绍；

5、企业名称及纳税人识别号（加盖公章）；

6、提供实际可行的实施方案，施工组织设计要求应包含但不限于以下项目（技术方案，工程的管理机构、人员及设施设备，工期安排和进度控制，安全管理及安全措施，周围环境保护措施及突发事件处理预案）；

7、产品的生产许可证、安全认证、合格报告等相关产品的证明文件；

8、企业、安装操作人员的配电专业相关资质复印件（加盖公章）；

9、投标人应提供以往医院类似项目工程业绩（不得低于本工程规模业绩）的证明文件；

10、投标人可提供有关信誉证明资料；

11、投标人应对工程进度、工程安全、消防、廉政、施工人工工资支付等进行书面承诺；

12、以上材料均须装订成册并密封，且封面注有投标人单位、姓名等有效信息，加盖公章。投标文件一式叁份，一正本、二副本。

#### **八、付款方式**

付款方式：所有电池到现场验收合格后付款 50%，电池安装调试验收合格后付款 40%，剩余 10%作为质量保证金，到保修期满两年后自动划拨。

#### **九、招标文件领取与开标**

- 1、领取日期：2019 年 3 月 28 日（领取日当天上午现场踏勘）
- 2、开标时间：2019 年 4 月 4 日上午 9:15
- 3、开标地点：后勤保障处会议室

#### **十、开标**

招标方成立评标小组，根据各投标企业实力、组织设计、投标报价、承诺，确定中标单位，院纪检监察处负责全过程监督。

#### **十一、评标**

评标办法：采用综合评标法。

中国医学科学院阜外医院

2019 年 3 月 27 日