

# 中国医学科学院阜外医院电气设备防火检测

## 招标文件

### 一、概述

- 1、招标单位：中国医学科学院阜外医院
- 2、项目名称：电气设备防火检测
- 3、联系人：王春雨 吴春国
- 4、联系电话：88398280

### 二、对投标单位资质及服务的要求：

- 1、投标单位应具备国家规定的防火检测机构资质。
- 2、投标单位应熟悉医院电气设备、设施及消防设施，了解医院工作环境、习惯，能与院内各单位主动协调好施工时间。
- 3、投标单位应认真做好检测工作，查清院内电气、消防设备、设施情况，积极主动为医院消除各种事故隐患提供良好建议和方案。
- 4、投标单位应能及时处理好现场突发情况，绝对不能影响医疗、科研工作，或对医护人员、病人及其他人员造成伤害。
- 5、检测完成后出具完整、有法律效力的检测报告。

### 三、报价内容及要求：

- 1、施工单位资质及法人代表委托书。
- 2、施工内容：要求对医院本部所有建筑物内的配电设备设施进行防火检测。
- 3、施工周期、方案、保障措施、应急预案、费用（项目拦标价：18万元）。

4、售后服务的承诺。

5、以上材料要加盖公章，投标书要密封并在封口上加盖法人及法人代表印章，投标文件一式叁份，一正 2 副。开标时间即为投标截止时间，开标地点即为投标地点，不得挂靠。不按以上要求投标将被视为废标。

#### 四、技术要求：

1、使用现代高科技仪器设备、常规电工仪器、仪表如：电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。

2、现方案中供电系统如有不合理或需要改进的地方，施工单位要提出改进和完善的建议及方案。

#### 五、施工范围：

1、本部范围内所有在用建筑物内的电气设备、设施、线路。

2、本部所有建筑物内的配电设备设施包括：干式变压器、整流设备、配电室、强电竖井、空调器、低压配电柜、配电箱、照明灯具、普通开关、普通插座、可燃结构上的灯具、可燃结构上的开关、可燃结构上的插座、荧光灯、断路器、接地线线径、电热器具、等电位连接点、电力电缆、线路敷设等，要求对以上设备设施进行防火检测。

注：所有配电设备设施的数量、设备规格、技术参数、所在区域等内容均以投标方现场踏勘及院方要求为准。

2、总建筑面积 158367 平方米。

#### 六、院方提供条件：

- 1、电气设备、设施、线路图纸。
- 2、联系、协调院内相关单位以方便施工。
- 3、电工班、消防中控室配合施工。

#### 七、评标办法

- 1、评标小组成员：招标方成立评标小组，根据各投标单位实力、投标报价、承诺，确定中标单位，院审计处负责过程监督。
- 2、评标办法：综合评标法。
- 3、中标结果只通知中标单位。

#### 八、付款方式

检测结束，收到检测报告后支付全款。

#### 九、招标文件领取与开标

- 1、领取日期：2019 年 3 月 6 日（领取日当天上午现场踏勘）。
- 2、开标时间：2019 年 3 月 13 日上午 9：00。
- 3、开标地点：后勤保障处会议室。

中国医学科学院阜外医院

2019 年 3 月 6 日