

# 中国医学科学院阜外医院热力站更换阀门及附件

## 招标文件

### 一、概述

1. 招标单位：中国医学科学院阜外医院
2. 项目名称：热力站更换阀门及附件
3. 联系人：王立中 吴春国
4. 联系电话：010-88398280

### 二、项目概述

在不影响热力站正常工作的情况下，更换使用频繁且出现关闭不严现象的阀门及附件，包含 DN250 截止阀、DN150 蝶阀、DN100 蝶阀、DN50 蝶阀，以及更换热水循环系统金属软连接，包含 DN65 软连接、DN100 软连接、DN80 软连接、DN40 软连接等。

具体环境条件以投标人现场踏勘为准。

### 三、执行标准、技术规范

所使用的阀门及相关附属设备设计、制造及检验应符合 ISO、GB 及相当或更高标准（最新标准）的要求。

1. 严密性：应达到零泄漏。
2. 温度要求：因阀门用在热力一次水管线上，所以其密封材料耐热温度应不小于 150℃。
3. 材料和焊接的检测必须按照有关要求进行了，材料必须有材料化学分析和机械性能试验的证明。

#### 4. 主要清单：

序号	名称	管径	数量	备注
1	截止阀	DN250	1 个	更换
2	蝶阀	DN150	8 个	更换
3	蝶阀	DN100	6 个	更换
4	蝶阀	DN50	2 个	更换
5	热水循环系统金属软连接		5 套	更换。包含 DN65 软连接 8 个、DN100 软连接 8 个、DN80 软连接 4 个、DN40 软连接 4 个

注：更换类必须包括设备本体及所有附件，具体清单内容以投标人现场踏勘及结合院方要求为准。

5. 备品备件：投标人应在投标书内列出满足运行三年的详细备品备件清单及球阀安装、调试所需要的特殊工具清单。

#### 四、对投标人要求

1、根据中华人民共和国法律注册的法人或者其他组织或者具有中国国籍的自然人，有能力生产或提供完成本项目所需求的设计、货物及服务能力的参选人；

2、投标人应是在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的法人或者其他组织或者具有中国国籍的自然人，有能力生产或提供完成本项目所需求的货物能力的可作为投标人；

3、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备如下条件：

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人必须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人；

（3）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）投标人具有履行合同所必需的人员配备、技术能力、专业设备和项目所需耗材；

（5）投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大责任事故（本项需提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标人应具备具备承压阀门的生产、销售资质，且应有同等规模医院类似项目的业绩与丰富经验，以及专业技术装备及服务技能，并提供相应技术支持。

5、有近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本包中同时投标。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。中标人派驻现场的人员与投标文件承诺不符的，视同转包。

9、投标方应具有及时的售后服务和到场维修能力，并能够保证在设备故障或者运行异常发生后，2小时内派相关专业技术人员到场处理解决。

10、项目中所涉及的材料及设备均需符合国家颁发的现行标准和设计要求。

11、投标单位信誉和财务状况良好，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

12、投标单位在北京市内必须具有稳定的技术服务网点。

#### 五、投标文件包含的内容

投标人应提交证明其具有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。文件具体包括：

1、投标报价（格式自拟）；

2、法定代表人执加盖公章的本人身份证复印件或授权委托人持法定代表人授权委托书原件（加盖公章及法定代表人签字），加盖公章的授权委托人身份证复印件；

3、企业营业执照(或三证合一，或五证合一)、组织机构代码证、税务登记证、承压阀门的生产销售资质、焊接安装人员承压焊接资质等相关文件（复印件加盖公章）；

4、企业规模、公司法人、地址、联系电话等基本情况介绍；

5、企业名称及纳税人识别号（加盖公章）；

6、投标人可提供有关信誉证明资料；

7、有施工方案、安全承诺、人员构成、类似施工业绩等内容。应对安装安全、进度、施工人工工资支付进行书面承诺。

8、投标人应提供下列技术数据制造商名称，设计、制造、试验等有关标准，设计压力，最高工作温度，严密性，阀门主要元部件材料，阀门的型式、结构、型号，连接方式，试验标准，压力试验，严密性试验，性能试验，表面处理。

9、以上材料均须装订成册并密封，且封面注有投标人单位、姓名等有效信息，加盖印章。投标文件一式叁份，一正本、二副本。

## 六、投标报价及现场踏勘

1. 各投标单位根据招标文件要求，结合实际情况和项目需求如实报出最优惠价格（项目拦标价：7.8 万元）。

2. 投标报价应为含人工费、运输费、安装费、调试费、验收费、利润、安全措施费、税金等在内全部费用。

3. 投标前各投标人可自行组织现场踏勘。

## 七、其他说明

（一）当货物准备装运时，下列图纸和数据应送交招标单位：

1、更换类设备外形图纸

2、最终的总图，包括零件清单、材料清单和重量，图纸和数据变更详细说明等。

3、合同规定的试验报告及证书。

4、操作、维护指南。指南应详细介绍货物的安装、操作、维护和维修。

（二）更换过程中，中标方应负责对相关设备进行拆装校验等操作，如发现设备出现损坏等问题应予以更换。

## 八、付款方式

合同签订后至设备安装完毕验收合格后支付合同总价款的 95%，剩余 5% 作为质保金，质保期满两年后自动划拨。

## 九、招标文件领取与开标

- 1、领取日期：2019年8月14日（领取日当天上午现场踏勘）
- 2、开标时间：另行通知
- 3、开标地点：后勤保障处会议室

## 十、开标

招标方成立评标小组，根据各投标单位实力、投标方案及报价、类似业绩、承诺确定中标单位，院纪检监察处，审计处负责过程监督。

## 十一、评标

1. 评标办法：综合评标法。
2. 中标结果只通知中标单位。

中国医学科学院阜外医院

2019年8月12日